

ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ
 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
 ΕΡΜΟΥ 104 ΛΟΥΤΡΑ ΑΙΔΗΨΟΥ 34300
 ΤΗΛ/ΦΑΞ 2226054484/2226022274
 Mail: theodoros.roumellotis0@gmail.com

Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ 26/06/2017


**ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΑΣ**

- 1)ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Α.2 ΣΤΟ Α/Α8 ΖΗΤΑΤΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ COMPACT ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 65W ΣΠΙΡΑΛ,2700K(3-4000K),E27- ΜΕ 3.500LUMEN ΚΑΙ 12000 HOURS. ΚΑΜΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΙ ΛΑΜΠΤΗΡΑ 65W ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.ΜΟΝΟ ΜΙΑ, ΑΛΛΑ ΜΕ Ε40.ΟΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΥΝ ΛΑΜΠΤΗΡΑ 65W E27 ΑΡΟ 2700-4000K ΜΕ 10000 HOURS. ΤΙ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΝΑ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ;
- 2)ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Α.2 ΣΤΟ Α/Α12 ΣΤΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ,ΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΖΗΤΑΤΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΑΤΡΙΟΥ 70W ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΕ ΑΠΛΗ ΝΑΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΕΚΚΙΝΗΤΗ ΟΠΩΣ ΖΗΤΑΤΕ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ. ΜΕ ΕΚΚΙΝΗΤΗ ΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ.ΠΜΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΤΕ ΤΙ ΘΑ ΔΩΣΟΥΜΕ;

Ο ΑΙΤΩΝ

ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΘΕΙ
 ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΙ ΣΤΟ ΦΑΞ
 2226054484 Η 2226024892


 (ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ)
 (ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ)



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ**

**Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ**

Τμήμα γ' (Η/Μ)

Ταχ.Δ/νση: Κραββαρίτη 3
Ταχ.Κωδ. : 35 100
Πληροφορίες : Θ. Φούντας
Τηλ : 22310 - 67358
Fax : 22310 – 22465

Λαμία, 26.06.2017

Αρ.Πρωτ.: 39135

ΠΡΟΣ: Ρουμελιώτης Θεόδωρος
Ερμού 104 – Λ. Αιδηψού
34300

Fax: 22260-22274

ΚΟΙΝ: Δ/νση Οικονομικών
Τμήμα Προμηθειών
Σε μας
(Να δοθεί στη δέουσα
δημοσιότητα)

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με το με αρ. 39135/2017 ερώτημα σας»

Σε απάντηση του παραπάνω ερωτήματος σας, σας παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις:

A) Για το είδος A2-8 ο απαιτούμενος ελάχιστος μέσος χρόνος ζωής είναι 10.000 ώρες για λυχνιολαβή E27 και όχι 12.000 όπως εκ παραδρομής αναφέρεται στην μελέτη.

B) Για το είδος A2-12, η ελάχιστη απαίτηση για την αποδιδόμενη φωτεινή ροή είναι 5.600lm (80lm/W) και όχι 6.500 όπως εκ παραδρομής αναγράφηκε στην μελέτη

Επίσης, για το είδος A1-3, εκ παραδρομής αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές ισχύς 80W και απόδοση 8.000lm έναντι 50W και 5.000lm που είναι τα ορθά.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Υποδομών
& Τεχνικών Έργων

Δημήτριος Τσώνης
Πολιτικός Μηχανικός

Ε.Δ.:

Φ. Προμ. Γ' Τμ.

Ο Συντάκτης	Ο Τμηματάρχης	



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ**

**Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ
Τμήμα γ' (Η/Μ)**

Ταχ.Δ/νση: Κραββαρίτη 3
Ταχ.Κωδ. : 35 100
Πληροφορίες : Θ. Φούντας
Τηλ : 22310 - 67358
Fax : 22310 – 22465

Λαμία, 30.06.2017
Αρ.Πρωτ.: 40255

ΠΡΟΣ: Β.Καυκάς ΑΕ
1^ο χλμ Λεωφ. Μαρκοπούλου
190 02 Παιανία
Fax: 2163003100

ΚΟΙΝ: Δ/νση Οικονομικών
Τμήμα Προμηθειών
Σε μας
(Να δοθεί στη δέουσα
δημοσιότητα)

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με το με αρ. 40255/2017 ερώτημα σας»

Σε απάντηση του παραπάνω ερωτήματος σας, σας παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις:

A) Για το είδος Α2-7 ο απαιτούμενος ελάχιστος μέσος χρόνος ζωής 10.000 ώρες είναι αποδεκτός καθώς αφορά στην συντριπτική πλειονότητα των κυκλοφορούντων στην αγορά σχετικών προϊόντων. Η απαίτηση όμως για 2.500 lm απόδοση παραμένει.

B) Για το είδος Α2-15, δεν ορίζεται ρητά ελάχιστη απαίτηση για φωτεινή απόδοση. Εξάλλου αναφέρονται ως αποδεκτές οι κατηγορίες Α και Α+. Σύμφωνα με αυτά, λοιπόν, οι αναγραφόμενες τιμές επιδέχονται μια εύλογη απόκλιση.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Υποδομών
& Τεχνικών Έργων

Δημήτριος Τσώνης
Πολιτικός Μηχανικός

Ε.Δ.:
Φ. Προμ. Γ' Τμ.

Ο Συντάκτης	Ο Τμηματάρχης	

30.06.2017

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ**Αφορά διαγωνισμό για την****«Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού Δ.Ε. Λαμίας»****ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 16/2017****ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ**Αριθ. Πρωτ. 40255Ελήφθη την 30/6/17

Για ενέργεια:

ΔΙΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ

Για κοινοποίηση:

ΖΗΤΗΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝΟ / Η Διευθυντής/τρια
Διοικητικής Υπηρεσίας

Παρακαλώ αναφορικά με τον ανωτέρω διαγωνισμό και τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ' αριθμόν μελέτης 16/2017 θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε τα κάτωθι :

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Α.2 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ:

- Στο Α/Α 7 στον ενδεικτικό προϋπολογισμό αναγράφεται η περιγραφή «λαμπτήρες compact φθορισμού σπινάλ, 2.700K, E27, 35-40W». Με τις συγκεκριμένες προδιαγραφές (διάρκεια ζωής 12.000h, φωτεινή ροή 2.500lumens τουλάχιστον κ.λ.π.) δεν παράγεται από καμία επώνυμη κατασκευάστρια εταιρεία λαμπτήρας που να καλύπτει τις συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές.
Θα γίνει δεκτός λαμπτήρας με 10.000h διάρκεια ζωής , φωτεινής ροής τουλάχιστον 2.200lumens;
- Στο Α/Α 15, λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων 250W E40, σωληνωτός , η απαίτηση για την φωτεινή ροή , 25.000lm δεν καλύπτεται από καμία κατασκευάστρια εταιρεία (PHILIPS, OSRAM, GENERAL ELECTRIC, SYLVANIA κλπ).
Θα γίνει δεκτός λαμπτήρας με φωτεινή ροή 20.000lumens;

Παρακαλούμε όπως απαντήσετε στα ανωτέρω ερωτήματά μας .

Με εκτίμηση.

Για την B. ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ,

B. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΔΡΑ: 1ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου - ΠΑΙΑΝΙΑ
ΤΗΛ: 216 3003000 - FAX: 216.3003100
ΑΦΜ: 094251730 - ΔΟΥ: Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ
Α.Φ.108179 - Α.Μ.Π. 1770
ΑΡ.Μ.Α.Ε.18584/04/Β/89/003

Τσώλης Θεόδωρος Νικόλαος